



# Sørlandet sykehus HF

## BRANNINSTRUKS

### FOR

#### Kirurgiske Senger SSK

Enhetsleder har ansvar for:

- at alle ansatte har opplæring i denne branninstruks
- at branndører ikke blokkeres
- at rømningsveiene holdes frie

#### Ansvarlig leder ved utløst brannalarm/branntilfelle:

Enhetsleder/stedfortreder eller koordinator  
Alle postens-/avdelingens ansatte på vakt bistår leder

#### Oppgaver ved utløst brannalarm:

- Undersøk straks stedet hvor alarm er utløst (vises på branntavla)
- Ansvarlig leder i aktuell sone ringer brannvesenet (0 (bylinje) - 110) for å bekrefte evt avkrefte brann.
- Ring vekter (4477) og informer
- Ikke avstill alarmklokker (vekkerne avstiller klokkene)

#### Oppgaver ved et virkelig branntilfelle:

##### **Varsle**

- Utløs alarmen (hvis den ikke er utløst)
- Varsle brann vesen og vekter (som over)
- Varsle alle pasienter og ansatte i det aktuelle område
- Varsle Akuttmottaket (3421)
- Ansvarlig leder tar på seg gul vest merket "LEDER"

##### **Redde**

- Sørg straks for at alle personer blir evakuert til sikker sone – evt. helt ut.
- Ha kontroll over hvor de pasientene du er gitt ansvaret for til enhver tid befinner seg.

##### **Slokke**

- Forsøk med tilgjengelige slokkemidler – teppe, vannslange eller pulverapparat – å få kontroll over brannen. Hvis ikke dette lykkes, forlat straks stedet og lukk døren til brannstedet. Forklar situasjonen til brannvesenet ved deres ankomst.
- Stenge O2 tilførsel på pasientrom og ventil i korridor (vurderes i hvert tilfelle)

*Merk: De første minutter i en brannsituasjon er de viktigste. Det går fra 5 – 10 minutter før brannvesenet er i aksjon med ev. røykdykkere.*

#### Hold deg alltid orientert om:

- Rømningsveier – horisontale og vertikale - fra din avdeling – alltid minst 2 veier!
- Slokkeutstyret – plassering og virkemåte.
- Hvem som er ansvarlig leder i et branntilfelle på din post eller avdeling.
- Brannskiller (dører som lukker ved alarm).