

		<b>Medisinsk serviceklinikk</b>		<b>Instruks</b>	
<b>Branninstruks - Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSK</b>				Side 1 av 1	
Dokumentplassering: <b>II.MSK.MedMik.3-3</b>		Godkjent dato: <b>09.02.2023</b>	Gyldig til: <b>09.02.2025</b>	Dato endret: <b>06.03.2024</b>	Revisjon: <b>6.01</b>

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK/Beredskap

DISTRIBUSJONSliste: EK, oppslag på vegg i korridoren ovenfor baktlab.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret rekkefølge på Varsle - Slokke - Redde iht. SSHFs generelle branninstruks.

*Merk: De første minutter i en brannsituasjon er de viktigste. Det går minst 4-6 min. før brannvesen kommer til sykehuset*

**Ansvarlig leder ved utløst brannalarm/branntilfelle:** Avdelingssjef, ev. stedfortreder

- **Dagtid:** Avdelingssjef (ev. stedfortreder)/enhetsledere
- **Helger/høytid:** Vaktpersonell

**Oppgaver ved utløst brannalarm:**

- **Ordinær arbeidstid:** Gå til ekspedisjonen. Kontorpersonalet avklarar med MedBio om hvor alarmen er utløst. Ikke avstill alarmklokker, dette gjøres av vekter når situasjonen er avklart.
- **Vakttid:** Avklar hvor brannalarmen er utløst. Branntavla finnes på ekspedisjon MedBio (tlf 3450 dagtid, ev. 3444 kveld/natt) ev. ring vekter (tlf 4477).
- Ansvarlig leder ringer brannvesenet (0 bylinje110) for å bekrefte ev. avkreftede brann.
- Personalet møtes om mulig ved ekspedisjonen, eller følger annen evakueringsvei ut av lokalet. Samlingsplass er utenfor hovedinngangen til sykehuset. Leder har ansvar for å kontrollere at alle har kommet ut.
- Ved større hendelser er det politiet som informerer om når det er klart for å gå inn igjen etter evakuering. Ved mindre hendelser skal vekter gi beskjed til de som står utenfor. Generelt er det slik at når klokkene stopper å ringe er faren over.

**Oppgaver når du oppdager brann:**

#### Varsle

- Utløse alarmen på nærmeste brannmelder dersom alarmen ikke er aktiv (klokkene skal kime)
- Varsle alle ansatte i det aktuelle området
- Varsle Akuttmottaket (3421) ved mistanke om personskaade

#### Slokke

- Forsøk med tilgjengelige slökkemidler – teppe, vannslange eller pulverapparat. Avdelingen har sprinkelsystem og branndører som automatisk vil aktiveres. Dersom det ikke lykkes å stanse branntilløpet, forlat straks stedet og lukk tilstøtende dører. Forklar situasjonen til brannvesenet ved deres ankomst.

#### Redde

- Sørg for at alle personer blir evakuert til sikker sone – følg så evakueringsveier helt ut. Lukk dører og vinduer. MedMik har samlingssted utenfor hovedinngangen til sykehuset.

**Er det et lite branntilløp kan det være mulig å slokke først.**

**Ansvar i den daglige driften:** Avdelingssjef/enhetsleder har ansvar for:

- at alle ansatte har opplæring i denne branninstruks
- at branndører ikke blokkeres
- at rømningsveiene holdes frie

**Hold deg alltid orientert om:**

- Rømningsveier – horisontale og vertikale - fra din avdeling – alltid minst 2 veier!
- Eget kart over evakueringsveier, nødutganger, branntavler, slukningsapparater, brannteppe, branntavler (dører som lukkes ved alarm).
- Slokkeutstyret – plassering og virkemåte.
- Hvem som er ansvarlig leder i et branntilfelle på din enhet. (Avdelingssjef – enhetsleder)

**Kryssreferanser:**

[II.MSK.MedMik.3-1](#)

[Sikkerhetsrutiner, brannvern mm., Medisinsk mikrobiologi, SSK](#)

DokumentID:D31828

Utarbeidet av: <b>Kvalitetskoordinator Hilde Strand Børresen</b>	Fagansvarlig: <b>Avd. sjef Sissel Francke</b>	Godkjent av: <b>Avdelingssjef Sissel Francke</b>	Verifisert av: <b>07.02.2023 - Kvalitetskoordinator Hilde Strand Børresen</b>
---	--	---	--