

Branninstruks, Avd. for patologi, SSK

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.3-1

Godkjent dato:

23.10.2023

Gyldig til:

23.10.2025

Dato endret:

23.10.2023

Revisjon:

9.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Beredskap

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, På veggen ved trappen opp til med. Bio (1007 BN), utenfor kontor 1007 BV (ved siden immunologisk laboratorium), utenfor møterommet og ved inngangen til avdelingen

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Tilpasset Generell branninstruks fra SSHF, leses som ny

BRANNINSTRUKS

FOR

Avdeling for patologi

Varsle

- Undersøk straks stedet hvor alarm er utløst (vises på branntavla i vindfang hovedinngang)
- Utløs alarmen (hvis den ikke er utløst), på veggen ved trappen opp til med. bio (1007 BN).
- Ansvarlig leder i aktuell sone ringer **brannvesenet (0 (bylinje) - 110)** for å bekrefte evt. avkrefte brann.
- Varsle alle ansatte i det aktuelle område

Slokke

- Forsøk å slokk brannen med tilgjengelige slökkemidler – teppe, vannslange eller pulverapparat.
- Hvis ikke dette lykkes, forlat straks stedet og lukk døren til brannstedet.

Merk: De første minutter i en brannsituasjon er de viktigste. Det går fra 5 – 10 minutter før brannvesenet er i aksjon med ev. røykdykkere.

Redde

- Sørg straks for at alle personer blir evakuert og møter ved innkjøringsbommen til hovedparkeringsplassen
- Enhetsleder eller dens stedfortreder sørger for alle enhetens ansatte som er på arbeid blir registrert

Hold deg alltid orientert om:

Rømningsveier: Ved immunologisk laboratorium (1004 BT) og hovedinngangen

Slokkeutstyr:

- Brannslanger i korridor ved merkantil kontor (ved inngang til lageret) og hovedkorridor utenfor spiserommet.
- Pulverapparat på veggen ved trappen opp til Med. Bio., gammelt kjemikalielager (1009 BI) og ved inngangsdør. Brannteppe på histologisk laboratorium (1014 BE)
- Brannskiller (dører som lukker ved alarm).

Ansvar i den daglige driften:

Leder har ansvar for:

- at alle ansatte har opplæring i denne branninstruks
- at branndører ikke blokkeres
- at rømningsveiene holdes frie

DokumentID:D32382

Utarbeidet av:

Kvalitetskoordinator Britt Bringaker

Fagansvarlig:

Avdelingsleder Hilde Bjørnestøl Hansen

Godkjent av:

Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen

Verifisert av:

23.10.2023 - Linda Kvelland Skaara