

BRANNINSTRUKS

FOR

Nevrologisk avdeling

Ansvar i den daglige driften:

Enhetsleder ansvar for:

- at alle ansatte har opplæring i denne branninstruks
- at branndører ikke blokkeres
- at rømningsveiene holdes frie

Ansvarlig leder ved utløst brannalarm/branntilfelle:

Enhetsleder/stedfortreder når disse er tilstede. Ellers er koordinator på vekten ansvarlig leder.

På poliklinikken er sekretær i luka ansvarlig leder.

Alle postens-/avdelingens ansatte på vakt bistår leder.

Oppgaver ved utløst brannalarm:

- Undersøk straks stedet hvor alarm er utløst (vises på branntavla)
- Ansvarlig leder ringer brannvesenet (0 for ekstern linje, deretter 110) for å bekrefte evt. avkrefte brann
- Ansvarlig leder henter Walkie-Talkie (står i hylle v/postsekretær på vaktrom Nevro)
- Ring vekter (4477) og informer
- Ikke avstill alarmklokker (vektene avstiller klokkene)

Oppgaver ved et virkelig branntilfelle:

Varsle

- Utløs alarmer (hvis den ikke er utløst)
- Varsle brannvesen og vekter, tlf.nr. som over
- Varsle alle pasienter og ansatte i det aktuelle område
- Varsle Akuttmottaket (3400 el. 3401)

Redde

- Sørg straks for at alle personer blir evakuert til sikker sone – evt. helt ut.
- Ha kontroll over hvor de pasientene du er gitt ansvaret for til enhver tid befinner seg.

Slokke

- Forsøk med tilgjengelige slokkemidler – teppe, vannslange eller pulverapparat – å få kontroll over brannen. Hvis ikke dette lykkes, forlat straks stedet og lukk døren til brannstedet. Forklar situasjonen til brannvesenet ved deres ankomst.
- Stenge O2 tilførsel på pasientrom og ventil i korridor (vurderes i hvert tilfelle)

Merk: De første minutter i en brannsituasjon er de viktigste. Det går fra 5 – 10 minutter før brannvesenet er i aksjon med ev. røykdykkere.

Hold deg alltid orientert om:

- Rømningsveier – horisontale og vertikale - fra din avdeling – alltid minst 2 veier!
- Slokkeutstyret – plassering og virkemåte.
- Hvem som er ansvarlig leder i et branntilfelle på din post eller avdeling.
- Brannskiller (dører som lukker ved alarm).