

 SØRLANDET SYKEHUS				Klinikknivå		Instruks
Branninstruks for psykiatrisk avdeling Kristiansand						Side 1 av 3
Dokumentplassering: II.KPH.PSA.4-8		Godkjent dato: 11.03.2025	Revideres innen: 11.03.2027	Sist endret: 11.03.2025	Versjon: 2.00	

Klinikknivå/Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling/Psykiatrisk sykehusavdeling/Beredskap

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

BRANNINSTRUKS FOR PSYKIATRISK AVDELING KRISTIANSAND

OPPGAVER OG ANSVAR

Nærmeste leder har ansvaret for at;

- Alle ansatte har fått opplæring i klinikkens prosedyrer og avdelingens branninstruks
- At det ikke er hindringer i rømningsveiene
- At brann- og røykskillende dører holdes lukket, med mindre disse dørene holdes åpne på magnet og lukker automatisk ved brannalarm

Ansvarshavende ivaretar enhetsleders ansvar ved fravær.

Øvrige ansatte ved avdelingen har ansvar for å;

- Holde seg orientert om hvem som har lederansvaret i avdelingen når de er på jobb
- Kjenne til evakueringsplanen for klinikken og branninstruks for avdelingen
- Kjenne til rømningsveier, plassering av manuelle meldere og manuelt sløkkeutstyr
- Rydde hindringer i rømningsveier som enkelt kan flyttes
- Melde fra til leder om hindringer i rømningsveier som ikke kan flyttes på enkelt vis.
- Melde fra dersom det oppdages forhold i bygget eller blant pasienter som kan medføre branntilløp

Dersom brann oppdages

- Varsle ansvarshavende/vaktrom
- Ved behov utløses håndholdt alarm
- Benytt manuell brannmelder (rød veggbox)
- Forsøke å slukke branntilløpet hvis du er i umiddelbar nærhet. **Tenk egen sikkerhet**

Utarbeidet av: []	Fagansvarlig: Karin Verdal Buen	Verifisert av: []	Godkjent av: Rune Peersen	Dok.nr: D56627
----------------------	---	----------------------	-------------------------------------	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS	Branninstruks for psykiatrisk avdeling Kristiansand				Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.KPH.PSA.4-8	Utarbeidet av: []	Fagansvarlig: Karin Verdal Buen	Godkjent dato: 11.03.2025	Godkjent av: Rune Peersen	Revisjon: 2.00

Klinikknivå/Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling/Psykiatrisk sykehusavdeling/Beredskap

VED BRANNALARM

Melding om brannalarm gis på håndholdt enhet, som alle ansatte skal bære på jobb. Brannalarm kan også leses av på branntablå i vaktrom eller i personalinngang (trapperom).

Ansvarshavendes oppgaver ved varsel om brann i *egen* avdeling:

Varsle

- Lese av alarmsted på håndholdt enhet eller på branntablå i vaktrom
- Ta på gul vest merket «Leder»
- Undersøke alarmstedet.
- Ringe brannvesenet på 0-110 for å informere om status (reell alarm eller unødig alarm).
- Møte brannvesenet ved hovedinngangen

Redde

- Evakuering av berørte rom/områder
- Avstenge sjekket pasientrom
- Sikre at alle personer evakueres til sikker sone, ut av enheten til multisal eller annet sikkert sted

Slokke

- Forsøk å slokke, hvis ikke det lykkes, forlat straks stedet og lukk døren til brannstedet.
- Forklar situasjonen for brannvesenet ved deres ankomst. **Tenk egen sikkerhet**

Ansvarshavendes oppgaver ved varsel om brann i *annen* enhet:

- Ved behov sende assistanse til vaktrom i aktuell enhet for å avklare behov for bistand til evakuering. Vurdert opp mot behov for kontroll i egen avdeling

Øvrige ansattes oppgaver ved brannalarm:

- Møte på vaktrom for å bli orientert om situasjonen og for å få tildelt oppgaver.
- Etter instruks fra leder; bistå med å evakuere pasienter som besluttes evakuert fra sengerom til sikkert oppholdssted i gymsalen. Alternativt bistå med slokkeinnsats eller annen tilrettelegging.
- Bidra til best mulig kontroll med pasienters adferd og bevegelser under evakuering og ved opphold i multisal.
- Ansatte i 2 etg.– møte ved «sikker sone» - Multisal

Ved feil på låsesystem

- Løse ut låsesystem (grønn veggboкс/KAC-bryter) på aktuelle dører fra avdelingen til sikkert sted

 SØRLANDET SYKEHUS		Branninstruks for psykiatrisk avdeling Kristiansand			Side: 3
Av: 3					
Dokument-id: II.KPH.PSA.4-8	Utarbeidet av: []	Fagansvarlig: Karin Verdal Buen	Godkjent dato: 11.03.2025	Godkjent av: Rune Peersen	Revisjon: 2.00

Klinikknivå/Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling/Psykiatrisk sykehusavdeling/Beredskap

Instruks for ansatte utenom enheter (poliklinikker, kontor 2.etg, ekspedisjon);

Merkantil som drifter ekspedisjonen har utvidet ansvar ved brann.

- *ta på gul vest*
- *hente informasjon om enhet som brenner og evt behov for assistanse*
- *formidle denne informasjonen til alle som har oppmøte i Mulitsalen.*
- *dersom brannen er utløst i 2. etg, sjekke over lokalet og sikre evakuering til sikker sone.*

Kryssreferanser

Brannvern SSHF - <https://ek-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/dok26095.pdf>

Generell branninstruks SSHF - <https://ek-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/dok/DOK54799.pdf>

Eksterne referanser