

BRANNINSTRUKS FOR INTENSIV OG POSTOPERATIV

Side 1 av 2

Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2-10	Gruppe: □	Godkjent dato: 18.06.2024	Gyldig til: 18.06.2026	Revisjon: 5.05
--	--------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere

BRANNINSTRUKS FOR INTENSIV**Ansvar i den daglige drift av avdelingen/posten:**

Enhetsleder har ansvar for:

- at alle ansatte blir gitt opplæring i denne branninstruks
- at branndører ikke blokkeres (skal lukke aut. ved utløst brannalarm)
- at rømningsveiene til en hver tid er frie for ev. evakuering

Ansvarlig ledelse ved utløst brannalarm:

Enhetsleder/ass.avd.spl eller koordinator .

Alle avdelingens ansatte på vakt bistår leder.

Leder skal gå med gul vest.**ALARM GÅR AUTOMATISK TIL BRANNVESEN OG VEKTER****Oppgaver ved utløst alarm:**

- Undersøk straks stedet hvor alarm er utløst – vises på branntavla.
- Ansvarlig i aktuell sone/rom ringer straks brannvesenet - tlf. 110 - for å bekrefte ev. avkrefte brann
- Vekter kommer umiddelbart til avdelingen hvor brannalarmen er utløst

Oppgaver ved et virkelig branntilfelle:**Varsle**

- Utløs brannalarm manuelt (hvis den ikke automatisk er utløst).
- Straks varsle alle pasienter og ansatte i det aktuelle område.
- Varsle anestesi forvakt 3683 og bakvakt 6195
- Om mulig ringe brannvesenet - tlf. 110 - og forklare situasjonen/omfang.

Redde

- Sørg straks for at alle personer blir evakuert til sikker sone.
- Alle heiser står

Anbefalt evakuering:

Postoperativ til operasjonsgang 1**Intensiv til operasjonsgang 2****Intermediær til operasjonsgang 2 -eventuelt via dialysen*****Brannvesenet vil styre all videre evakuering sammen med katastrofeledelsen.**

- Ha god kontroll over hvor pasientene du er gitt ansvaret for befinner seg til enhver tid.

Utarbeidet av: Siv Aanestad	Først utgitt: 24.02.2006	Fagansvarlig: Grethe Abusdal	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	□
---------------------------------------	------------------------------------	--	--	---

Dokument-id:
II.SOK.AIO.SSK.2-10Utarbeidet av:
Siv AanestadFagansvarlig:
Grethe AbusdalGodkjent dato:
18.06.2024Godkjent av:
Avd.leder Grete K. ErdvikRevisjon:
5.05

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere

Slokke

- **Vannslange**, skru opp krana før slangen tas ned
- **Teppe/dyne**, for å kvele flamme.
- **Brannslukningsapparatet** brukes til teknisk utstyr og varer kun 10-15 sekunder
Hvis man ikke lykkes med å slukke brannen, forlat straks stedet og lukk døren til brannstedet. Forklar situasjonen til brannvesenet ved deres ankomst.

- **Overrislingsanlegg**: trer i funksjon ved temperatur over 68 grader og kan ikke stenges

Hold deg alltid orientert om:

- Den generelle branninstruks som gjelder for alle.
- Rømningsveier – horisontale og vertikale - fra din avdeling – alltid minst 2 veier !
- Slokkeutstyret – plassering og virkemåte.
- Hvem som er ansvarlig leder i et branntilfelle på din post eller avdeling.
- Brannskiller (dører som lukker ved utløst alarm)
Finnes midt i korridor på Operasjon 1 og Operasjon 2

Grethe Abusdal, Enhetsleder Intensiv.

Kryssreferanser[II.SOK.AIO.SS](#) Røykdetektorer ved intensiv og postoperativ