

 SØRLANDET SYKEHUS		Medisinsk serviceklinikk			Instruks
Branninstruks - Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSK					Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.MSK.MedMik.1.D-1		Godkjent dato: 22.01.2025	Gyldig til: 22.01.2027	Dato endret: 22.01.2025	Revisjon: 7.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK/Administrasjon og ledelse/Beredskap

DISTRIBUSJONSliste: EK, oppslag på vegg i korridoren ovenfor baktlab.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til sykehusets overordnede rutiner som kryssreferanser, ellers uendret.

Merk: De første minutter i en brannsituasjon er de viktigste. Det går minst 4-6 min. før brannvesen kommer til sykehuset

Ansvarlig leder ved utløst brannalarm/branntilfelle: Avdelingssjef, ev. stedfortreder

- **Dagtid:** Avdelingssjef (ev. stedfortreder)/enhetsledere
- **Helger/høytid:** Vaktpersonell

Oppgaver ved utløst brannalarm:

- Ordinær arbeidstid: Gå til ekspedisjonen. Kontorpersonalet avklarer med MedBio om hvor alarmen er utløst. Ikke avstill alarmklokker, dette gjøres av vakter når situasjonen er avklart.
- Vakttid: Avklar hvor brannalarmen er utløst. Branntavla finnes på ekspedisjon MedBio (tlf 3450 dagtid, ev. 3444 kveld/natt) ev. ring vakter (tlf 4477).
- Ansvarlig leder ringer brannvesenet (0 bylinje110) for å bekrefte ev. avkrefte brann.
- Personalet møtes om mulig ved ekspedisjonen, eller følger annen evakueringsvei ut av lokalet. Samlingsplass er utenfor hovedinngangen til sykehuset. Leder har ansvar for å kontrollere at alle har kommet ut.
- Ved større hendelser er det politiet som informerer om når det er klart for å gå inn igjen etter evakuering. Ved mindre hendelser skal vakter gi beskjed til de som står utenfor. Generelt er det slik at når klokkene stopper å ringe er faren over.

Oppgaver når du oppdager brann:

Varsle

- Utløse alarmen på nærmeste brannmelder dersom alarmen ikke er aktiv (klokkene skal kime)
- Varsle alle ansatte i det aktuelle området
- Varsle Akuttmottaket (3421) ved mistanke om personskade

Slokke

- Forsøk med tilgjengelige slukkemidler – teppe, vannslange eller pulverapparat. Avdelingen har sprinkelsystem og branddører som automatisk vil aktiveres. Dersom det ikke lykkes å stanse branntilløpet, forlat straks stedet og lukk tilstøtende dører. Forklar situasjonen til brannvesenet ved deres ankomst.

Redde

- Sørg for at alle personer blir evakuert til sikker sone – følg så evakueringsveier helt ut. Lukk dører og vinduer. MedMik har samlingssted utenfor hovedinngangen til sykehuset.

Er det et lite branntilløp kan det være mulig å slokke først.

Ansvar i den daglige driften: Avdelingssjef/enhetsleder har ansvar for:

- at alle ansatte har opplæring i denne branninstruks
- at branddører ikke blokkeres
- at rømningsveiene holdes frie

Hold deg alltid orientert om:

- Rømningsveier – horisontale og vertikale - fra din avdeling – alltid minst 2 veier!
- Eget kart over evakueringsveier, nødutganger, brannslanger, slukningsapparater, branntepper, brannskiller (dører som lukkes ved alarm).
- Slokkeutstyret – plassering og virkemåte.
- Hvem som er ansvarlig leder i et branntilfelle på din enhet. (Avdelingssjef – enhetsleder)

Kryssreferanser:

[I.6.4.10-3](#)

[Generell branninstruks SSHF](#)

[I.6.4.10-4](#)

[Brannvern SSHF](#)

[II.MSK.MedMik.1.D-2](#)

[Sikkerhetsrutiner, brannvern mm., Medisinsk mikrobiologi, SSK](#)

DokumentID:D31828

Utarbeidet av: Kvalitetskoordinator Hilde Strand Børresen	Fagansvarlig: Avd. sjef Sissel Francke	Godkjent av: Avdelingssjef Sissel Francke	Verifisert av: 22.01.2025 - Kvalitetskoordinator Hilde Strand Børresen
---	--	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS		Branninstruks - Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSK			Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.MedMik.1.D-1	Utarbeidet av: Kvalitetskoordinator Hilde Strand Børresen	Fagansvarlig: Avd. sjef Sissel Francke	Godkjent dato: 22.01.2025	Godkjent av: Avdelingssjef Sissel Francke	Revisjon: 7.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK/Administrasjon og ledelse/Beredskap