1.0 Hensikt

Sikre pasienter, personale og andre tilstedeværende personer i tilfelle brann ved barneposten.

2.0 Ansvar

- Alle som oppdager brann har ansvar for å varsle, slukke og redde.
- Ved varslet brann er enhetsleder (hvis tilstede) eller koordinator brannleder i posten. Brannleder tar på seg gul refleksvest som ligger oppe på branntavla.
- Alle postens ansatte bistår brannleder.

Enhetsleder har i tillegg ansvar for at alle ansatte får opplæring i branninstruks.

Enhetsleder/koordinator har til enhver tid ansvar for at:

- Branndører ikke blokkeres
- Rømningsveier holdes fri

3.0 Oppgaver ved utløst brannalarm i posten

- Undersøk straks stedet hvor alarmen er utløst (vises på branntavla på begge vaktrommene).
- Enhetsleder (hvis tilstede) eller koordinator ringer brannvesenet (0 (bylinje) -110) for å bekrefte eller avkrefte brann
- Ring vekter (4477) for å informere eller bruk alarmknapp.
- Ikke avstill alarmklokker. Dette gjøres av vekterne.

4.0 Oppgaver med brann

4.1 Varsle

- Utløs alarmen (hvis den ikke allerede er utløst)
- Varsle brannvesen og vekter (se over)
- Varsle alle pasienter og ansatte i det aktuelle området
- Varsle akuttmottaket (3421)
- Brannleder tar på seg gul refleksvest som ligger ved branntavlen.

4.2 Redde

- Sørg straks for at personer blir evakuert til sikker sone evt helt ut
- Samlingssted er **barnepoliklinikken**
- Ha kontroll over hvor de pasientene du har ansvar for til en hver tid befinner seg.

4.3 Slukke

- Forsøk med tilgjengelige slukkemidler å få kontroll over brannen
  - Teppe, vannslange eller pulverapparat
- Hvis slukking ikke lykkes, forlat straks stedet og lukk døren.
- Brannleder forklarer situasjonen til brannvesenet ved deres ankomst.
- Steng O_2 tilførsel på pasientrom og gasskran i korridor (vurderes i hvert enkelt tilfelle).

De første minuttene i en brannsituasjon er de viktigste.

5.0 Hold deg alltid orientert om:

- Rømningsveier fra posten
  - Se plansje på veggen over rømningsveier
- Samlingssted ved brann er **barnepoliklinikk**
- Slukkeutstyr – plassering og virkemåte
  - Brannslange i skap i korridor (4 stk)
  - Pulverapparat ved vasken på begge vaktrom (2 stk)
  - Brannteppe på veggen i korridor (2 stk)
- Hvem som er ansvarlig leder i et branntilfelle på barneposten
- Branndører
- Gasskran til oksygen
  - Øverst på veggen i gangen ved døren til møterommet
  - Øverst på veggen i gangen ved døren til undersøkelsen enhet 3.
- Varslingsbokser (røde til å knuse glasset)
  - Ved rom nr. 174
  - Ved rom nr. 151
  - Ved kontor ass.enhetsleder/fagsykepleier

Kryssreferanser

Eksterne referanser