		<b>Somatikk Kristiansand</b>		<b>Beredskap</b>	
<b>Beredskapsplan ved brann - Avd. for fys.med og rehabilitering</b>				Side 1 av 2	
<b>SSK</b>					
Dokument ID: <b>II.SOK.AFR.1.2-1</b>		Godkjent dato: <b>14.06.2022</b>	Gyldig til: <b>14.06.2024</b>	Revisjon: <b>2.00</b>	

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Beredskap og sikkerhet

## Beredskapsplan

SØRLANDET SYKEHUS HF  
 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kongsgård  
 Bispegra 40, 4632 Kristiansand

### Mottak av Brannalarm

Brannvesenet får direkte varsling ved brannalarm på institusjonen. Fra varsling til brannvesenet er på stedet, går det normalt 3-5 minutter.

#### Innsatsleder 1.etg

- Skal ha oversikt over antall pasienter i 1.etg, sjekke branntavle og finne ut hvor alarmen har gått, oppsøk alarmsted og vurder situasjon.
- **Ringer 110, møter og informerer brannvesenet i 1. etg. ved hovedinngang**
- Delegerer slukking / evakuering til personal.
- Sjekk at heisen er tom.

#### Innsatsleder 2.etg

- Gå til branntavle og finn ut hvor alarm har gått, oppsøk alarmsted og vurder situasjon.
- **Ringer 110, møter og informerer brannvesenet i 1. etg. ved hovedinngang**
- Delegerer slukking / evakuering til personal.
- Sjekk at heisen er tom.


#### Innsatsleder 3.etg

- Gå til branntavle og finn ut hvor alarm har gått, oppsøk alarmsted og vurder situasjon.
- **Ringer 110, møter og informerer brannvesenet i 1. etg. ved hovedinngang**
- Delegerer slukking / evakuering til personal.
- Sjekk at heisen er tom.

#### Ved falsk alarm:

- Innsatsleder ringer **110** for å informere brannvesen og avstiller klokke på displayet.
- Innsatsleder blir ved hovedinngangen til brannvesenet kommer.
- Brannvesenet tilbakestill alarmen.

Utarbeidet av: <b>Preben Bakken</b>	Fagansvarlig: <b>Preben Bakken</b>	Godkjent av: <b>Anne Kari Thomassen</b>	
--	---------------------------------------	--	--

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Beredskapsplan ved brann - Avd. for fys.med og rehabilitering SSK</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.SOK.AFR.1.2-1	Utarbeidet av: Preben Bakken	Fagansvarlig: Preben Bakken	Godkjent dato: 14.06.2022	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	Revisjon: 2.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Beredskap og sikkerhet

## Evakuering

Ved evakuering av røyk / branntruede pasienter, forflyttes først de i samme etasjeplan fra en brannseksjon avgrenset av en jerdør – til neste brannseksjon.

Pasienter som ikke kan gå eller bruker rullestol, forflyttes på dyne/teppe på gulvet.

Evakuering av pasienter mellom etasjene skjer via trappene (heis brukes ikke ved brann).

Normalt vil dette bli aktuelt først etter at brannvesenet har overtatt ansvaret for evakueringen.

Evt. videre evakuering skjer til Bispegra Omsorgsenter (rett over gata), pasienter hjem, til Sørlandet sykehus på Eg. Ved behov kan og Læringsverkstedet barnehage v/store parkeringsplass benyttes.

Samlingsplass utvendig: I bakgård v/parkeringsplasser Bispegra 42.

### Kryssreferanser

[II.SOK.AFR.1.2-2](#)

[II.SOK.AFR.1.2-3](#)

[II.SOK.AFR.1.2-4](#)

[Brannvern og evakuering ved Kongsgård - AFR](#)

[Utfyllende branninstuks for Kongsgård - AFR](#)

[Sjekkliste for brannvernoplæring ved Kongsgård - AFR](#)

### Eksterne referanser