

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Kristiansand		Instruks
Utfyllende branninstruks for Kongsgård - AFR				Side 1 av 3
Dokument ID: II.SOK.AFR.1.2-3		Godkjent dato: 05.03.2025	Gyldig til: 05.03.2027	Revisjon: 3.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Beredskap og sikkerhet

GJELDER FOR

Alle ansatte ved Sørlandet sykehus, Kongsgård, plikter å kjenne innholdet i denne instruks.

GENERELT

Det skal alltid være minst to alternative rømningsveier fra alle avdelinger og etasjer.

Alle rømningsveiene er merket slik at det er lett å orientere seg. Rømning skal skje via de oppmerkede rutene. Rømningsveiene skal være frie for rot, senger, rullestoler og lignende. Det skal være fri adgang til alle trapper og korridorer.

Dør i rømningsvei skal ikke holdes i åpen stilling ved bruk av kiler, krakker, stoler og lignende.

I bygningen er det installert et automatisk brannalarmanlegg. Det varsler både brannvesenet og lokalt i bygget. Bruk likevel en manuell melder dersom du oppdager en brann som ikke er varslet. Det er manuelle meldere i alle brannseksjoner/etasjer. Innsatsleder skal **ALLTID** ringe brannvesenet på **telefon 110** uansett.

Brannslanger/slokkerutstyr er montert i samtlige brannseksjoner/etasjer.

Det er viktig at du lærer deg denne branninstruksen, samt at du kjenner innholdet i branninstruksen som er slått opp på veggen. Det samme gjelder rømningsplaner.

Gjør deg kjent med hva som er brannvern- og innsatsleders ansvar og oppgaver.

FØR DET BRENNER

Du skal gjøre deg kjent med følgende før det brenner:

- Alle rømningsveier som leder ut til det fri.
- Hvor manuelle meldere er plassert.
- Hvor brannslanger og håndslukkere er plassert.
- Hvordan brannslukkeutstyret skal benyttes.
- Oppmøtested ved evakuering er utvendig i bakgård ved parkeringsplass Bispegra 42.
- Ved behov skal evakuering skje til "Bispegra omsorgsenter" – nærmeste bygning over gata. Ved øvrig behov kan også læringsverkstedet barnehage benyttes.

VED BRANNALARM

Du skal gjøre følgende dersom det er brannalarm:

- Lukk alle dører og vinduer slik at røyk sprer seg minst mulig. Forlat deretter rommet du befinner deg i.
- Bruk ikke heis.
- Møt opp på avtalt oppmøtested.
- Ved brann følges branninstruksen.
- Gi beskjed til din innstasleder ved brann om alle er ute av bygningen eller ikke.

Utarbeidet av: Preben Bakke	Fagansvarlig: Preben Bakke	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	
---------------------------------------	--------------------------------------	--	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Utfyllende branninstruks for Kongsgård - AFR				Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AFR.1.2-3	Utarbeidet av: Preben Bakke	Fagansvarlig: Preben Bakke	Godkjent dato: 05.03.2025	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	Revisjon: 3.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Beredskap og sikkerhet

Ved feilmelding har brannvernleder ansvaret for å klarlegge årsaken. ”**Avstilling av klokker**” på branntavle utføres av innsatsleder eller brannvernleder. ”**Tilbakestill**” skal kun brannvesenet utføre. Tillatelse til å returnere til bygget kan kun gis av innsatsleder, brannvernleder eller ansvarlig leder fra brannvesenet.

NÅR DET BRENNER

Når det brenner skal du gjøre følgende:

Varsle:

- Meld fra til alle som er i umiddelbar fare, bruk manuell melder

Redde:

- Sørg for at alle kommer seg ut / eventuelt sideveis evakuering
- Bruk ikke heis
- Hjelp brannvesenet med evakueringen

Slokke:

- Prøv å slokke med brannslange eller håndslukkeapparat, eller å kvele brannen med et teppe eller liknende (når brannvesenet er på plass overtar de slokkearbeidet)

Rekkefølgen av ovennevnte punkter må du selv avgjøre ut i fra situasjonen. Du må **alltid** sørge for å tilkalle hjelp. Lukk alle dører etter deg, så brann og røyk sprer seg minst mulig.

BRANNFØREBYGGENDE TILTAK

Dette er alle ansatte sitt ansvar:

- Hold generell god orden slik at en evakuering kan skje under oversiktlige forhold
- Kast aldri fyrstikker, sigaretter eller aske og lignende i papirkurven
- Kaffetraktere, elektriske artikler m.m. må anvendes i samsvar med bruksanvisning og slås av/frakobles etter bruk
- Rømningsveier skal aldri blokkeres
- Slokkeutstyr, manuelle meldere m.m. må ikke blokkeres
- Alle branndører og lignende må holdes lukket til enhver tid dersom disse ikke står på magnet koblet til brannalarmanlegget

Det er vårt ansvar å innrette vår virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå, og for øvrig på en slik måte at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger. Dette innebærer at vi har utarbeidet instruks og sikkerhetsrutiner. Det gis opplæring i brannvern og det øves regelmessig.

Vi er forpliktet til å føre tilsyn med at de bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Dette innebærer at vi har etablerte kontroll- og vedlikeholdsrutiner. Vi har plikt til å rapportere alle forhold av betydning.

 SØRLANDET SYKEHUS	Utfyllende branninstruks for Kongsgård - AFR				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AFR.1.2-3	Utarbeidet av: Preben Bakke	Fagansvarlig: Preben Bakke	Godkjent dato: 05.03.2025	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	Revisjon: 3.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Beredskap og sikkerhet

Kryssreferanser

[II.SOK.AFR.1.2-1](#)

[II.SOK.AFR.1.2-2](#)

[Beredskapsplan ved brann - Avd. for fys.med og rehabilitering SSK](#)

[Brannvern og evakuering ved Kongsgård - AFR](#)

Eksterne referanser