

# BRANNINSTRUKS

## Kvinneklubben-poliklinikk

### Ansvar i den daglige driften:

Enhetsleder har ansvar for:

- at alle ansatte har opplæring i denne branninstruks
- at brannrør ikke blokkeres
- at rømningsveiene holdes frie

### Ansvarlig leder ved utløst brannalarm/branntilfelle:

Enhetsleder eller ansvarlig sykepleier Koordinator eller den koordinator utpeker hvis leder ikke er til stede  
Hvis seksjonsleder/enhetsleder ikke er til stede, skal hun varsles av koordinator,

Inger Klouman: mobil: 48415056

Alle avdelingens ansatte på vakt bistår leder

### Oppgaver ved utløst brannalarm:

- Undersøk straks stedet hvor alarm er utløst (vises på branntavla over Grete på vaktrommet)
- Ansvarlig leder ringer brannvesenet (0 110) for å bekrefte evt. avkrefte brann.
- Ring vakter (4477) og informer
- Ikke avstill alarmklokker (vekterne avstiller klokken)

### Oppgaver ved et virkelig branntilfelle:

#### **Varsle**

- Utløs alarmen. Trykke på knapp bak glass i rød brannvarsler (utenfor ekspedisjonen, i hver ende av avdelingen)
- Varsle brannvesen og vakter (0 110 og 4477)
- Varsle alle pasienter og ansatte i det aktuelle område
- Ansvarlig /leder tar på gul vest merket leder (henger på brannapparat ved vasken på vaktrommet)

Varsle Akuttmottaket (3421)

#### **Redde**

- Sørg straks for at alle personer blir evakuert til sikker sone – ev. helt ut.
- Ha kontroll over hvor de pasientene du er gitt ansvaret for til enhver tid befinner seg.

#### **Slokke**

- Forsøk med tilgjengelige slökkemidler – teppe, vannslange eller pulverapparat – å få kontroll over brannen.

Hvis ikke dette lykkes, forlat straks stedet og lukk døren til

brannstedet. Forklar situasjonen til brannvesenet ved deres ankomst.

- Stenge O2 tilførsel på pasientrom og ventil i korridor (vurderes i hvert tilfelle)

*Merk: De første minutter i en brannsituasjon er de viktigste.*

*Det går fra 5 – 10 minutter før brannvesenet er i aksjon med ev. røykdykkere.*

**Samlingsted:** *Inngang akuttmottak 1 etg*

Hold deg alltid orientert om:

- **Rømningsveier** fra din avdeling- vi har 3 veier ut. En ut poliklinikk bortenfor us 3 og en ut gjennom hoveddør og en ut gjennom poliklinikk til brakkene.!
- **Slukkeutstyret – plassering og virkemåte.** 3 brannslanger. 2 i gang på poliklinikk mot kjøkken og 1 på operasjonsstuen. Pulverapparat ved vask på vaktrom med brannvest. Brannteppe til venstre ved håndvask på kjøkken
- **Hvem** som er ansvarlig leder i et branntilfelle på din post eller avdeling.
- **Brannskiller** (dører som lukker ved alarm).

Sørlandet sykehus HF, 26.10.2021

Inger Ragnhild Klouman

Enhetsleder